

LR Rørprop..!

LR Rørpropper er velegnet til afpropning, af døde og inaktive rørledninger. En LR Rørprop kan laves i næsten alle slags rør, i dimensioner fra Ø75 - Ø225. Placeringen af rørprop-
pen udføres ved hjælp af skubbestænger. Hele rørprop-
pen imprægneres med harpiks, hvorefter den
ved hjælp af skubbestænger, fremføres til den ønskede aflukning. Ved hjælp af lufttryk, presses rør-
prop-
pen ud mod rørsiderne i det eksisterende rør, hvorefter rørprop-
pen hærdes. Herefter vil røret været helt aflukket også for rotter.



LR Rørprop imprægneres.



LR Rørprop i gren.

Arbejdsgang:

Kloakledningen skal være nyspulet.

Via et inspektions-TV konstateres:

- Hvor langt inde rørprop-
pen skal placeres?
- Rørets diameter?
- Det korrekte udstyr vælges til den aktuelle opgave, og kontrolleres for evt. skader/uætheder.

LR Rørprop-
pen imprægneres og gøres klar.

LR Rørprop-
pen skubbes eller trækkes til placeringsstedet. (Placeringen kontrolleres via inspektions-TV).

LR Rørprop-
pen presses via lufttryk, ud mod det eksisterende rør.

Efter endt afhærdning, frigøres rørprop-
pen via fjernudløseren.

Røret kontrolleres.

Arbejdsudstyr til rørprop:

- Inspektions-TV.
- kompressor.
- luftslange/skubbestænger.
- trykluftregulator med manometer.
- fjernudløser.

LR Rørprop- sæt består af:

- LR Rørprop.
- 2 stk. bindetråd.
- 2 stk gummibånd.
- Beskyttelsesfolie
- Spartel.



Arbejds udstyr.



LR Rørprop sæt:

- Vare nr. 0185075, LR Rørprop - Ø75
- Vare nr. 0185100, LR Rørprop - Ø100
- Vare nr. 0185125, LR Rørprop - Ø125
- Vare nr. 0185150, LR Rørprop - Ø150
- Vare nr. 0185200, LR Rørprop - Ø200
- Vare nr. 0185225, LR Rørprop - Ø225

Rørprop-
pen overholder kravene i bygningsreglement
og opfylder kravene i VA Godkendelsen.